




Betekenis van Channel ID's

Versie: 1.1

Betekenis van Channel ID's

De channel IDs die in de API worden gebruikt zijn als volgt opgebouwd:



Onderstaande voorbeelden bevatten een aantal veel gebruikte Channel ID's. Deze lijst is niet compleet. Ook zijn er specifieke situaties waarin codes met een afwijkende structuur gebruikt kunnen worden.

Welke Channel ID's precies beschikbaar zijn, is afhankelijk van energiesoort, mogelijkheden van de meter en eventuele klant-specifieke afspraken. Het is dus niet zo dat de hieronder opgegeven ID's altijd beschikbaar zullen zijn, deze zijn louter ter illustratie.

In de Telemetry API kan, voor elke combinatie van meetpunt en kanaal, de beschrijving van het kanaal opgevraagd worden met het GetChannelMetadata-eindpunt. Zie <https://developers.fudura.nl/api-details#api=telemetry-api&operation=get-channel-metadata>

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@fudura.nl.


1.1 Elektriciteit

- ELCLAx 5 minuten kWh verbruik van de meting
- ELCLAx15 15 minuten kWh verbruik van de meting
- ELCLR_x 5 minuten kVarh verbruik van de meting
- ELCLR_x15 15 minuten kVarh verbruik van de meting
- ELCOAx 5 minuten kWh teruglevering van de meting
- ELCOAx15 15 minuten kWh teruglevering van de meting
- ELCSAx 5 minuten gesaldeerd kWh verbruik van de meting
- ELCSAx15 15 minuten gesaldeerd kWh verbruik van de meting
(gesaldeerd = verbruik – teruglevering)
- ELNLAx 5 minuten kWh verbruik van de meting

- ELNLAx15 15 minuten kWh verbruik van de meting
- ELNOAx 5 minuten kWh teruglevering van de meting
- ELNOAx15 15 minuten kWh teruglevering van de meting
- ELNSAx 5 minuten gesaldeerd kWh verbruik van de meting
- ELNSAx15 15 minuten gesaldeerd kWh verbruik van de meting
(gesaldeerd = verbruik – teruglevering)
- ESTLAL meterstand kWh verbruik laag tarief
- ESTLAN meterstand kWh verbruik hoog tarief
- ESTLAX meterstand kWh verbruik (totaal)
- ESTLRL meterstand kVarh verbruik laag tarief
- ESTLRN meterstand kVarh verbruik hoog tarief
- ESTLRx meterstand kVarh verbruik (total)
- ESTOAL meterstand kWh teruglevering laag tarief
- ESTOAN meterstand kWh teruglevering hoog tarief
- ESTOAX meterstand kWh teruglevering (totaal)
- ESMLAx meterstand maand maximum - kW Max (kW)
- EMVLAL kWh maandverbruik van de meting laag tarief
- EMVLAN kWh maandverbruik van de meting hoog tarief
- EMVLAX kWh maandverbruik van de meting (totaal)
- EMVLRx kVarh maandverbruik van de meting (totaal)
- EMVOAL kWh maandteruglevering van de meting laag tarief
- EMVOAN kWh maandteruglevering van de meting hoog tarief
- EMVOAX kWh maandteruglevering van de meting (totaal)
- EMMLAx kW-maandmax van de aansluiting

1.1.1 ODA / P4 meetdata Elektra

- ESTLAL meterstand kWh verbruik laag tarief
- ESTLAN meterstand kWh verbruik hoog tarief
- ESTOAL meterstand kWh teruglevering laag tarief
- ESTOAN meterstand kWh teruglevering hoog tarief
- ELSLAX15 15 minuten totaal-meterstand kWh verbruik
- ELSLAX 15 minuten totaal-meterstand kWh verbruik
- ELSOAX15 15 minuten totaal-meterstand kWh teruglevering
- ELSOAX 15 minuten totaal-meterstand kWh teruglevering



1.2 Gas

- GSTLNx meterstand EVHI m3 herleid volume
- GMVLNx maandverbruik m3 herleid volume
- GLNLNx uurwaarde verbruik m3 herleid volume (Neartime)
- GLCLNx 60 minuten verbruik m3 herleid volume
- GLCLGx 60 minuten verbruik m3 gasmeter

1.2.1 ODA / P4 meetdata Gas

- GSTLGx meterstand verbruik m3 gasmeter
- GLSLGx 60 minuten meterstand verbruik gasmeter

1.3 Warmte

- WLCLWx 60 minuten GJ verbruik warmte
- WLSLFx Volume (m3)
- WLCLUx Temperatuur return flow (°C)
- WLCLIx Temperatuur in (°C)
- WLCLFx Volume-flow m3/h
- WMMLWx W maandmax kW max warmte
- WSTOWx Energiewarmte (GJ) in standen.

